

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«09» февраля 2022 года

учётный № проверки 61220061000201642942

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018, Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru, E-mail: grn_rnd@mail.ru, Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ 7-14/1/1 от 28.02.2022

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад №132», расположенного по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3 А.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела- начальника отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Дарсигова С.Х., №7-14 от 09.02.2022 в период с 14.02.2022 по 28.02.2022

Старшим инспектором отделения ОНДиПР по Октябрьскому району ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Тютченко Александром Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена: внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №132» Моисеева Екатерина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение кухни, расположенное на первом этаже, Ф5.1 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже,	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	01.02.2023	
2.	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя	(ч.4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.02.2023	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п. 4 помещение 6 не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации	ч. 4 ст. 51 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району
отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы
А.С. Тютченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку




(подпись)

Тютченко А.С. – Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району от-
дела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области, тел. (863) 277-85-67, e-mail: 104gpn_rnd@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представите-
лей с предписанием об устранении обязательных требований пожарной безопасности (дата и время
ознакомления)

✓
А.С. Тютченко



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

