



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Доломановский, 132. Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 71/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад №132»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 – 71 от «25» января 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №132», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3А.

Дата и время проведения проверки:

20.02.2021 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

01.03.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 02 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, эксперты не привлекались;

совместно с: Заведующей МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №117» — Моисеева
Екатерина Александровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение кухни, расположенное на первом этаже, Ф5.1 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже,	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	01.02.2022	
2.	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя	(ч.4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.02.2022	
3.	Руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, (ранее в п.1.91 СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения) лестница, ведущая на второй этаж, высотой более 45 см не имеет ограждений с поручнями	ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.02.2022	

	5.13130.2009 приложение А п. 4 помещение 6 не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации	безопасности» от 22.07.2008г.		
--	---	----------------------------------	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по
пожарному надзору – старший инспектор отделения НД и
ПР по Октябрьскому району отдела НД и ПР по городу
Ростову-на-Дону старший лейтенант внутренней службы
Тютченко Александр Сергеевич

Предписание на 3 стр. для исполнения получил

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2021 г.

(подпись)