



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 6 - 265/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад №132»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 6 – 265 от «27» мая 2019 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №132», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а.

Дата и время проведения проверки:

25.06.2019 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

01.07.2019 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин..

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 02 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, эксперты не привлекались

совместно с: И.о заведующего директора МБДОУ «Детский сад №132» Кислицкая Г.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20. ППР	01.07.2020г.	
2.	На объекте защиты руководителем организации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, по освещенности, а именно: на путях эвакуации аварийное освещение находится в нерабочем состоянии (Освещение путей эвакуации в помещениях следует предусматривать по маршрутам эвакуации: на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом (эвакуационные выхода лестничного марша)	(ч. 4 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.07.2020г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись)

«01» июля 2019 г.

М.Л.П.*


Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по
пожарному надзору – инспектор отделения НД и ПР по
Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и ПР
по городу Ростову-на-Дону лейтенант внутренней службы
Тютченко Александр Сергеевич

Предписание на 2 стр. для исполнения получил:

✓ и.о. завершено 01.07.2019 г. Тютченко А.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» июля 2019 г.



(подпись)