

# **Паспорт доступности**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«Детский сад № 132»**

2017 год

Составлено  
Уполномоченным МКУ  
"УСВН Октябрьского района  
города Ростова-на-Дону"  
С.А. Зорина



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

№ \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об объекте

#### 1.1. Наименование (вид) объекта:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»

1.2. Адрес объекта: 344038, Российская Федерация, Ростовская область,  
город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а

#### 1.3. Сведения о размещении объекта:

- Площадь фактическая участка: 4430 м<sup>2</sup>

- Площадь застроенная: 1246,7 м<sup>2</sup>

- Площадь замощенная: 1416,1 м<sup>2</sup>

- Озеленено: 1772,2 м<sup>2</sup>

1.4. Год постройки здания 1963 год.

последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г,  
капитального - .

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
(МБДОУ № 132)

#### 2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  
ул. Погодина, 3а

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление,  
хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности: муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,  
муниципальная): муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образовательного  
города Ростова-на-Дону

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240-14-77 факс 8(863) 240-14-77

### **3. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование**

**3.2 Виды оказываемых услуг –**программы дошкольного образования, присмотр и уход

**3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):** на объекте

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):** дети от 2 до 7 лет

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):** нет

**3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:**

Плановая мощность:141

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** нет

### **4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Городской автотранспорт:**

Ул. Ленина 46/1 (ост «пер. Ашхабадский»)

Автобус: № 1, 17, 35, 35а, 40, 58, 96, 99, 133 (дачный), 145 (дачный);

Маршрутное такси: 14, 49, 56, 58, 96, 164

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –** нет

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

от остановки пройти до дома 46а 120 метров, повернуть налево, пройти прямо 200 метров, свернуть направо пройти ещё 110 метров, прямо находится МБДОУ № 132

**4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта:** 430 м

**4.1.4 Время движения (пешком):** 8-10 минут

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):** да

**4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:** регулируемый

**4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:** не предусмотрено

**4.1.8 Перепады высоты на пути: есть** (поребрик)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### **4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### **4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### **5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Физическая доступность на объект:

- с нарушениями умственного развития – временно не доступно

- с нарушениями слуха – временно не доступно
- с нарушением опорно-двигательного аппарата – временно не доступно
- инвалиды на кресле-коляске – временно не доступно
- с нарушением зрения – временно не доступно.

После проведения организационных мероприятий (текущего ремонта), обучения персонала, доступность повысится до:

- с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения доступно частично, для доступа инвалидов на кресле-коляске – невозможно организовать доступность и безопасность без реконструкции прилегающей территории и реконструкции эвакуационных путей и входов/выходов.

#### **6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет

4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	

**7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Установка кнопки вызова персонала перед входом на территорию учреждения, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с п. 3.38 СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления»)	2017-2030 годы
2	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	2017-2030 годы
3	Установить освещение над вывеской в соответствии с п.6.14 ГОСТ Р 51671-2015	2017-2030 годы
4	Вход оборудовать символом, указывающим на доступность объекта (определенным категориям МГН)(по п.4.5.1 ГОСТ Р 52131-2003)	2017-2030 годы
5	Двери обозначить символом (пиктограммой), указывающий на их доступность (определенным категориям МГН). (п.6.1.7 СП 59.13330.2016)	2017-2030 годы
6	Выделить краевые ступени лестничного марша у входа в здание и внутри здания контрастным цветом или фактурой п 5.1.12 и п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	2017-2030 годы
7	Установить тактильные предупреждающие средства перед внешним лестничным маршем и входом без лестничного марша п. 5.1.10 и п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	2017-2030 годы
8	Установить световую сигнализацию об эвакуации в соответствии (для инвалидов с	2017-2030 годы

	нарушением слуха) с п.8.2.5 СП 59.13330.2016	
9	Проведение инструктирования специалистов <b>МБДОУ № 132</b> работающих с инвалидами, с использованием методического пособия, разработанного с Минтрудом России	2017-2030 год
10	Завести отдельный журнал регистрации проведенных инструктажей	2017-2030 год
11	Определить ответственного сотрудника за проведение инструктажей	2017-2030 год
12	Определение ответственного сотрудника за эксплуатацией кнопки-вызова персонала	2017-2030 год
13	Завести отдельный журнал регистрации работы кнопки-вызова персонала	2017-2030 год

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	Индивидуальные решения с ТСР



8	Все зоны и участки	Текущий ремонт
---	--------------------	----------------

7.2. Период проведения работ – 2017-2030 годы  
 в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда 2011-2020 годы»  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

7.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ-И (О, Г, У, С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

7.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
 Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

7.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону – **информация не размещалась**  
 (наименование сайта, портала)

## 8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

3. Решения Комиссии (рабочей группы)

\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.



## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ \_\_\_\_\_

(Приложение к паспорту доступности)

### 1. Общие сведения об объекте

#### 1.1. Наименование (вид) объекта:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»

1.2. Адрес объекта: 344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а

#### 1.3. Сведения о размещении объекта:

- Площадь фактическая участка: 4430 м<sup>2</sup>

- Площадь застроенная: 1246,7 м<sup>2</sup>

- Площадь замощенная: 1416,1 м<sup>2</sup>

- Озеленено: 1772,2 м<sup>2</sup>

1.4. Год постройки здания 1963 год.

последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г.  
капитального - г.

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132» (МБДОУ № 132)

#### 2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а

#### 2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности: муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

**2.6. Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования города Ростова-на-Дону

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240-14-77 факс 8(863) 240-14-77

### **3. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование**

**3.2 Виды оказываемых услуг –программы дошкольного образования, присмотр и уход**

**3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):** на объекте

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):** дети от 2 до 7 лет

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):** нет

**3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:**

Плановая мощность:141

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** нет

### **4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Городской автотранспорт:**

Ул. Ленина 46/1 (ост «пер. Ашхабадский»)

Автобус: № 1, 17, 35, 35а, 40, 58, 96, 99, 133 (дачный), 145 (дачный);

Маршрутное такси: 14, 49, 56, 58, 96, 164

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет**

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

от остановки пройти до дома 46а 120 метров, повернуть налево, пройти прямо 200 метров, свернуть направо пройти ещё 110 метров, прямо находится МБДОУ № 132

**4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта:** 430 м

**4.1.4 Время движения (пешком):** 8-10 минут

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):** да

**4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:** регулируемый

**4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:** не предусмотрено

**4.1.8 Перепады высоты на пути: есть** (поребрик)

**Их обустройство для инвалидов на коляске: нет**

**4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) \* с учетом СП 59.13330.2016**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**5. Управленческое решение**

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий ремонт</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Не требуется</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Текущий ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности города Ростова-на-Дону согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Заведующий МБДОУ № 132  
Н.М. Широносова  
«05» 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
(к паспорту доступности объекта)

№ \_\_\_\_\_

города Ростов-на-Дону

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2017 г.

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»

**1.2. Адрес объекта:** 344038, Российская Федерация, Ростовская область,  
город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- Площадь фактическая участка: 4430 м<sup>2</sup>

- Площадь застроенная: 1246,7 м<sup>2</sup>

- Площадь замошенная: 1416,1 м<sup>2</sup>

- Озеленено: 1772,2 м<sup>2</sup>

**1.4. Год постройки здания** 1963 год.

**последнего капитального ремонта** 2009 г.

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего - г,  
капитального - .

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

**2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):**  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
(МБДОУ № 132)

**2.2. Юридический адрес организации (учреждения):**

344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону,  
ул. Погодина, 3а

**2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):**

оперативное управление

**2.4. Форма собственности:** муниципальная

- 2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):**  
муниципальная
- 2.6. Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования города  
Ростова-на-Дону
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 344002 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240-14-77 факс 8(863) 240-14-77

### **3. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

- 3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование**
- 3.2 Виды оказываемых услуг –**программы дошкольного образования, присмотр и уход
- 3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):** на объекте
- 3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):** дети от 2 до 7 лет
- 3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):** нет
- 3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:**  
Плановая мощность:141
- 3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** нет

### **4. Состояние доступности объекта**

- 4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**Городской автотранспорт:**  
Ул. Ленина 46/1 (ост «пер. Ашхабадский»)  
Автобус: № 1, 17, 35, 35а, 40, 58, 96, 99, 133 (дачный), 145 (дачный);  
Маршрутное такси: 14, 49, 56, 58, 96, 164  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
- 4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**  
от остановки пройти до дома 46а 120 метров, повернуть налево, пройти прямо 200 метров, свернуть направо пройти ещё 110 метров, прямо находится МБДОУ № 132
- 4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта:** 430 м
- 4.1.4 Время движения (пешком):** 8-10 минут

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: регулируемый

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть* (поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

## 4.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

## 4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	–	1,2,4,5
2	Вход (входы) в здание	ВНД	39х	3,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-13-14, 38,35,36,37, 39х	6,7,8,9,10,11,12, 13,17
4	Зона целевого	ВНД	27, 22, 34	16

	назначения здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	1, 2, 4, 18, 17, 19, 24, 31	13,14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ВНД		

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

## 5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объект:

- с нарушениями умственного развития – временно не доступно
- с нарушениями слуха – временно не доступно
- с нарушением опорно-двигательного аппарата – временно не доступно
- инвалиды на кресле-коляске – временно не доступно
- с нарушением зрения – временно не доступно.

После проведения организационных мероприятий (текущего ремонта), обучения персонала, доступность повысится до:

- с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения доступно частично,
- для доступа инвалидов на кресле-коляске – невозможно организовать доступность и безопасность без реконструкции прилегающей территории и реконструкции эвакуационных путей и входов/выходов.

## 6. Управленческое решение (проект)

### 6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	<i>Текущий ремонт</i>



	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Не требуется</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>текущий ремонт</i>

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ в рамках исполнения:

Государственной программы «Доступная среда 2011-2020 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, Г, У, С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы) «по формированию доступности по СП 59.13330.2016 для инвалидов и иных групп МГН на территории МБДОУ № 132»

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

6.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - **информация не размещалась**

## 7. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на \_\_\_ листах

Фотофиксация объекта на \_\_\_ листах

Позтажный план объекта на \_\_\_ листах

Руководитель  
рабочей группы

заведующий Меркусово Г.М.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(подпись)

Члены рабочей группы:

старший специалист Космаченко И. Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(подпись)

завхоз Бандакова В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Председатель МОО «Всё Мирное» И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г. комиссией  
«по формированию доступности по СП 59.13330.2016 для инвалидов и их  
групп МГН на территории МБДОУ № 132»

(название)





**I. Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	1,2,4,5	Вход на территорию информационно не адаптирован. Отсутствует табличка с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля. Отсутствуют пиктограммы.	К,О,Г, У,С	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п.5.1.1 СП 59.13330.2016) Установить освещение над вывеской в соответствии с п.6.14 <u>ГОСТ Р 51671-2015</u> (100-300 Лк.) Установка кнопки вызова персонала перед входом на территорию учреждения, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (п. 3.38 <u>СП 59.13330.2016</u> в рамках «разумного приспособления») Вход оборудовать символом, указывающим на доступность объекта (по п.4.5.1 <u>ГОСТ Р 52131-2003</u> ).	Текущий ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	-	Территория имеет ровную поверхность без зазоров и выбоин	К,О,Г, У,С	-	Не требуется
1.3	Лестница (наружная) (в административное здание)	Есть			Не выделены краевые ступени лестничного марша. Отсутствуют тактильные средства перед лестничным маршем.	С	Выделить краевые ступени лестничного марша у входа в здание и внутри здания контрастным цветом или фактурой п 5.1.12. Установить тактильные предупреждающие средства перед внешним лестничным маршем п. 5.1.10 и п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Есть			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Не предусмотрена	-	Отсутствует место для парковки	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МНГ	О,Г,С, К,У	Обеспечивать доступность всех групп МНГ	Текущий ремонт

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 1.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок): Вход на территорию	ВНД	-	1,2,4,5	текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п. d. ст. 9 Конвенции ООН о правах инвалидов: оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легко читаемой и понятной форме.

согласно Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования «-наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне»)

Установка кнопки вызова персонала перед входом на территорию учреждения, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с:

аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод

п.13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссий для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложения по принятию управленческих решений.

п.3.38 СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления»)

аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки указатели для самостоятельного передвижения незрячих **или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве** )

в рамках этих положений было принято решение установить кнопку-вызова персонала, на которого будет создан приказ об ответственности за работу с МГН и проведен инструктаж, вместо установки мнемосхемы на входе с направляющими тактильными указателями.

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание	Есть	39х	3,5,6	Не адаптирован для инвалидов и МГН знаками и контрастными маркировками.	О,Г,С,У	Вход оборудовать символом, указывающим на доступность объекта (по п.4.5.1 ГОСТ Р 52131-2003)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть	-	-	отсутствует	К, О	-	Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	-	соответствует	-	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	-	Соответствует требуемым размерам по СП 59.13330.2016	О,Г,У,С	-	Не требуется
2.5	Тамбур	Есть	-	-	Соответствует требуемым	К	-	Не требуется

					размерам по СП 59.13330.2016			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	К,О,Г, У,С	Обеспечить доступность для следующих групп МГН (О,Г,У,С)	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 2.1 Акта обследования объекту
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД	39х	3,5,6	текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8-13-14, 38, 35, 36, 37,39х	6,7,8,9,10,11,12,13,17	Ширина пути движения по коридору менее 1,5 м, (на плане ширина 1,02 м что не соответствует СП 59.13330.2016 (не обеспечена безопасность эвакуационных путей для инвалида колясочника)	Г,У,С,О	=	Технические решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	-	Не выделены краевые ступени лестниц.	С,О	На проступях краевых ступеней лестничного марша нанести противоскользящую полосу, контрастную с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
3.3	Пандус	Нет	-	-	-	-	-	-

	(внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-		Не соответствуют требованиям СП 59.13330.2016 (ширина 70 см)	-	-	Технические решения невозможны
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Г,У,С,О	-	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 3.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):	ВНД	8-13-14, 38, 35, 36, 37,39х	6,7,8,9,10,11, 12,13,17	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. **Комментарий к заключению:**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания(групповая)	Есть	27,22,34	16	-	О,У,Г,С	-	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Не адаптировано для следующих групп МГН (К)	О,Г,С,У	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания): Зальная форма обслуживания Кабинетная форма обслуживания	ВНД	27,22, 34	16	Не требуется

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

I. Результаты обследования:  
 4. Зоны целевого назначения здания  
 (целевого посещения объекта)  
 Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	1,2,4,18,17,19,24,31	13,14,15	Туалеты не оборудованы для МГН	С,О,У,Г	-	Технические решения невозможны
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Туалеты не оборудованы для МГН	С,О,У,Г	-	Технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 5.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ВНД	1,2,4,18,17,19,24,31	13,14,15	Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

И. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
344038, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>С, О, У, Г</i>	Оборудовать доступные зоны для МГН пиктограммами, выделить первую и последнюю краевые ступени цветом или фактурой. Установить световую сигнализацию об эвакуации в соответствии с п.8.2.5 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>Г</i>	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>С</i>	Табличку с названием организации дублировать шрифтом Брайля. Тактильные предупреждающие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>	<i>Г, С, О, У</i>	оборудовать доступные зоны для МГН пиктограммами, выделить крайние ступени цветом или фактурой, табличку с названием организации дублировать шрифтом Брайля, тактильные предупреждающие	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 6.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства Акустические средства Тактильные средства	ВНД	-	-	Текущий ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Фотофиксация на объекте:  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»  
344038, Российская Федерация, Ростовская область,  
город Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3а

**Фото № 1**



**Фото № 2**



**Фото № 3**



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8





Фото № 9



Фото № 10



**Фото № 11**



Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14



Фото № 15



Фото № 16





Фото № 17

